

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Западный территориальный отдел

**Предписание № 193**

**должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку**

от «02» октября 2013 г.

г. Пермь

Мною, Поповой Ириной Борисовной, ведущим специалистом — экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» (далее МБДОУ детский сад «Берёзка»), юридический адрес: 617141, Пермский край, г. Очёр, ул. Большевикская, 52а; место фактического осуществления деятельности: 617141, Пермский край, г. Очёр, ул. Большевикская, 52а, Белинского, 37, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**Пермский край, г. Очёр, ул. Большевикская, 52а:**

1. Допущен приём в учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Допущен приём пищевых продуктов и продовольственного сырья с неполной информацией о подтверждении качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Допущены к приёму пищевые продукты не имеющие маркировки в соответствии с требованиями, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В продуктовом складе допускается нарушение при хранении продуктов, не обеспечено хранение пищевых продуктов в соответствии с гигиенических требований, указанных на этикетке, маркировочном ярлыке продукции, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Допущено нарушение норм закладки продуктов, что является нарушением п. 8.2. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01).
6. Допускается использование разделочного инвентаря без маркировки; допущено использование разделочного инвентаря не по назначению (с нарушением имеющейся маркировки), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Допущено нарушение норм закладки продуктов, что является нарушением п. 8.2. СП 2.3.6.1079-01.
8. Допущено использование обоев для отделки стен в группе № 2 (средняя) на одной стене в спальне, в группе № 6 (вторая младшая) в уголке уединения в помещении групповой – информация о возможности проведения уборки

- влажным способом и дезинфекции (на данный вид обоев) не представлена; что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Стены помещений групповых имеют дефекты в отделке, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  10. Стены помещений пищеблока, буфетных имеют дефекты отделки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  11. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха имеют дефекты в отделке, что не позволяет проводить качественную влажную уборку помещений, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  12. Полы помещений групповых имеют дефекты отделки, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих растворов, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  13. Расстановка кроватей в следующих группах не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  14. На момент настоящей проверки оборудование санитарных узлов не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов в следующих группах, что является нарушением п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  15. В туалетной группы № 6 (вторая младшая группа) 1 детский унитаз, в туалетной группы № 8 (средняя группа) 1 детский унитаз – не оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, что является нарушением п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  16. Не оборудована вентиляция в помещениях туалетной в группе № 9 (подготовительная), в помещениях буфетной группы № 11 (старшая), что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  17. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и в буфетных воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств не оборудован, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  18. Для мытья посуды используют ветошь (в соответствии с требованиями должны использоваться щётки) что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  19. В моечной и буфетных в вывешенных инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря не указаны концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  20. Допущено использование ветоши для мытья столовой посуды в групповых, что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  21. В помещениях пищеблока ежедневная уборка проводится некачественно: протирание радиаторов не проводится – допускается хранение пакетов на радиаторе в цехе для обработки сырой продукции, что является нарушением п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  22. Некачественно проведена генеральная уборка в помещении приёмной группы № 3 (старшая) и в помещении приёмной группы № 4 (старшая) – за шкафчиками пыль, мелкий мусор, что является нарушением п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  23. Не организован ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя), в журнале здоровья результаты осмотра не занесены, что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  24. У помощников воспитателя в группе № 8 (средняя) и в группе № 12 (подготовительная) на момент проведения проверки отсутствуют фартуки для мытья посуды, что является нарушением п. 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Пермский край, г. Очёр, ул. Белинского, 37:**

25. Допущено использование помещений групповой ячейки средней группы не по назначению, что является нарушением п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
26. В раздевальной средней группы у одного ряда шкафчиков (10 штук) не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
27. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
28. На момент проверки оборудование санитарных узлов не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов в следующих группах, что является нарушением п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
29. Допущено использование на пищеблоке одного стола для разделки сырых и готовых продуктов: в варочном цехе стол для готовой продукции используется для изготовления теста и формовки мучных кулинарных изделий; что является нарушением п. 13.3, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
30. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и в буфетных воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств не оборудован, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
31. Для мытья посуды используют ветошь (в соответствии с требованиями должны использоваться щётки) что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
32. В моечной и буфетных в вывешенных инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря не указаны концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
33. Допущено использование ветоши для мытья столовой посуды в групповых, что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.
34. Допущено использование металлических мочалок для мытья кухонной посуды на пищеблоке, что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.
35. Допущен приём в учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
36. Допущен приём пищевых продуктов и продовольственного сырья с неполной информацией о подтверждении качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
37. В процессе хранения маркировочные ярлыки (или их копии) до окончания реализации продукции не сохраняются, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
38. Не организован ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя), в журнале здоровья результаты осмотра не занесены, что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Берёзка», юридический адрес: 617141, Пермский край,



г. Очёр, ул. Большевистская, 52а; место фактического осуществления деятельности: 617141, Пермский край, г. Очёр, ул. Большевистская, 52а, ул. Белинского, 37, ИНН 5947010310, ОГРН 1025902375300

**Пермский край, г. Очёр, ул. Большевистская, 52а:**

1. В соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать приём в учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

2. В соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать приём пищевых продуктов и продовольственного сырья с неполной информацией о подтверждении качества и безопасности продукции и продовольственного сырья.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

3. В соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать приём пищевых продуктов не имеющих маркировки в соответствии с требованиями.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

4. В соответствии с п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать в продуктовом складе нарушения при хранении продуктов, обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с гигиеническими требованиями, указанными на этикетке, маркировочном ярлыке такой продукции.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

5. В соответствии с п. 8.2. СП 2.3.6.1079-01: не допускать нарушений норм закладки продуктов.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

6. В соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать использование разделочного инвентаря без маркировки; использование разделочного инвентаря не по назначению.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

7. В соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать использование для отделки стен материалов без информация о возможности проведения уборки влажным способом и дезинфекции.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

8. В соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: отремонтировать стены помещений групповых, имеющие дефекты в отделке:

- группа № 1 (подготовительная группа): в тамбуре приёмной – дефект красочного слоя и оштукатуренной поверхности стены;

- группа № 5 (подготовительная группа): в приёмной – дефект красочного покрытия стены;

- группа № 6 (вторая младшая группа): в спальне – дефект красочного покрытия и оштукатуренной поверхности стены около окна у запасного выхода; в приёмной – дефекты красочного покрытия и оштукатуренной поверхности стены у шкафчиков;

- группа № 7 (средняя группа) в приёмной – дефект на стене в месте прохождения трубы отопления, дефект красочного покрытия стены в месте прохождения трубы водостока;

- группа № 11 (старшая) в туалете для девочек дефект красочного покрытия в месте прохождения трубы;

- группа № 9 (подготовительная) в туалете – частичный дефект плиточного покрытия.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

9. В соответствии с п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13: отремонтировать стены помещений пищеблока, буфетных имеющие дефекты отделки:

- на пищеблоке на стене за столом «СО» в цехе для обработки сырой продукции в месте установки электрошкафа дефект плиточного покрытия;

- группа № 1 (подготовительная группа) в буфетной – большой дефект оштукатуренной поверхности на стене в месте прохождения водопроводной трубы;
- группа № 9 (подготовительная) в буфетной – дефект красочного покрытия около трубы на стене.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

10. В соответствии с п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13: отремонтировать потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха, имеющие дефекты в отделке: группа № 4 (старшая) в туалете – на потолке устранить дефекты красочного покрытия; в буфетной – на потолке устранить дефекты красочного покрытия в месте прохождения шва.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

11. В соответствии с п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13: отремонтировать полы помещений групповых имеющие дефекты отделки:

- на пищеблоке пол в варочном цехе у наружной стены (около электроплиты) имеет неровное бетонированное покрытие, плиточное покрытие в цехе для обработки сырой продукции неровное;
- группа № 1 (подготовительная) в спальне – дефект линолеума в месте соединения листов, около стен – прилегает неплотно, отошёл от стены, края изношены;
- группа № 5 (подготовительная) в туалетной (отделение умывальной) дефект линолеума;
- группа № 6 (вторая младшая): в спальне – большой дефект линолеума в углу около окна, частичные дефекты около швов; в приёмной – частичные дефекты линолеума;
- группа № 7 (средняя) в приёмной – частичные дефекты линолеума; в буфетной – единичный дефект плитки; в спальне – дефект линолеума в месте соединения листов, около батареи, у запасного выхода – прилегает неплотно, отошёл от стены;
- группа № 3 (старшая) в групповой – дефект линолеума в месте соединения листов; в приёмной – частичные дефекты линолеума, дефект линолеума в месте соединения;
- группа № 11 (старшая) в приёмной – линолеум неровный в месте швов частично отклеился, в спальне – частичный дефект линолеума;
- группа № 9 (подготовительная) в приёмной – частичные дефекты линолеума в месте соединения, в спальне – частичные дефекты линолеума;
- группа № 10 (старшая) в приёмной – частичные дефекты линолеума, в спальне – частичные дефекты линолеума;
- группа № 4 (старшая) в приёмной – частичный дефект линолеума;
- группа № 8 (средняя) в спальне и в приёмной – линолеум неровный в месте швов частично изношен и отклеился;
- группа № 12 (подготовительная) в спальне – линолеум неровный в месте швов частично изношен и отклеился.

**Срок исполнения до 01.06.2014 г.**

12. В соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13: расстановку кроватей в группах № 1 (подготовительная) и № 2 (средняя) провести с обеспечением свободного прохода детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами; в группах № 6 (вторая младшая) и группе № 12 (подготовительная) кровати в спальнях помещений группы № 6 (вторая младшая) и группы 12 (подготовительная) установить с обеспечением свободного прохода детей между кроватями и отопительными приборами.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

13. В соответствии с п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13: оборудование санитарных узлов привести в соответствие с требованиями санитарных правил и нормативов:



- санитарный узел группы № 2 (средняя группа) оборудовать 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей;
- санитарный узел группы № 6 (вторая младшая группа) оборудовать 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей, 4 детскими унитазами;
- санитарный узел группы № 7 (средняя группа) оборудовать 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей, 4 детскими унитазами;
- санитарный узел группы № 8 (средняя группа) оборудовать 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

14. В соответствии с п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13: в туалетной группы № 6 (вторая младшая группа) 1 детский унитаз, в туалетной группы № 8 (средняя группа) 1 детский унитаз – оборудовать детскими сидениями или гигиеническими накладками.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

15. В соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: оборудовать вентиляцию в соответствии с требованиями в помещениях туалетной в группе № 9 (подготовительная), в помещениях буфетной группы № 11 (старшая).

**Срок исполнения до 01.06.2014 г.**

16. В соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13: в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и в буфетных оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

**Срок исполнения до 01.06.2014 г.**

17. В соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13: мытьё посуды проводить в соответствии с требованиями (использовать щётки).

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

18. В соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13: в моечной и буфетных в вывешенных инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря указать концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

19. В соответствии с п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать использование ветоши для мытья столовой посуды в групповых.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

20. В соответствии с п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13: организовать качественное проведение ежедневной уборки в помещениях пищеблока.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

21. В соответствии с п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13: организовать качественное проведение генеральных уборок в помещении приёмной группы № 3 (старшая) и в помещении приёмной группы № 4 (старшая).

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

22. В соответствии с п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13: организовать ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя) с записью результатов осмотра в журнале здоровья.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

23. В соответствии с п. 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13: помощников воспитателя в группе № 8 (средняя) и в группе № 12 (подготовительная) обеспечить фартуками для мытья посуды.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

**Пермский край, г. Очёр, ул. Белинского, 37:**

24. В соответствии с п. 8.2. СП 2.3.6.1079-01: не допускать нарушений норм закладки продуктов.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

25. В соответствии с п. 4.11. СП 2.4.1.3049-13: не допускать использование помещений групповой ячейки средней группы не по назначению: в раздевальной (приёмная), которая используется для приёма детей и хранения верхней одежды выделена за шкафчиками для хранения верхней одежды игровая зона, в которой установлены столы и стулья для детей и одна трансформируемая (выдвижная) кровать на три спальных места.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

26. В соответствии с п. 6.2. СП 2.4.1.3049-13: в раздевальной средней группы у одного ряда шкафчиков (10 штук) предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

**Срок исполнения с 01.12.2013 г.**

27. В соответствии с п. 6.13. СП 2.4.1.3049-13: при расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами: кровати трансформируемые в помещениях установлены без обеспечения свободного прохода детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

28. В соответствии с п. 6.16.2. СП 2.4.1.3049-13: оборудование санитарных узлов привести в соответствие с требованиями санитарных правил и нормативов в следующих группах: в средней группе оборудовать 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 4 детских унитаза.

**Срок исполнения до 01.12.2013 г.**

29. В соответствии с п. 13.3, 14.8. СП 2.4.1.3049-13: не допускать использование на пищеблоке одного стола для разделки сырых и готовых продуктов: в варочном цехе стол для готовой продукции используется для изготовления теста и формовки мучных кулинарных изделий.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

30. В соответствии с п. 13.9. СП 2.4.1.3049-13: места присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и в буфетных оборудовать воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые устраивают выше сифонных устройств.

**Срок исполнения до 01.06.2014 г.**

31. В соответствии с п. 13.10. СП 2.4.1.3049-13: мытьё посуды проводить в соответствии с требованиями (использовать щётки).

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

32. В соответствии с п. 13.14. СП 2.4.1.3049-13: в моечной и буфетных в вывешенных инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря указать концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

33. В соответствии с п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13: не допускать использование ветоши для мытья столовой посуды в групповых.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

34. В соответствии с п. 13.17. СП 2.4.1.3049-13: не допускать использование металлических мочалок для мытья кухонной посуды на пищеблоке.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

35. В соответствии с п. 14.1. СП 2.4.1.3049-13: не допускать приём в учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

36. В соответствии с п. 14.1. СП 2.4.1.3049-13: не допускать приём пищевых продуктов и продовольственного сырья с неполной информацией о подтверждении качества и безопасности продукции и продовольственного сырья.



**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

37. В соответствии с п. 14.1. СП 2.4.1.3049-13: маркировочные ярлыки (или их копии) в процессе хранения сохранять до окончания реализации продукции.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

38. В соответствии с п. 19.3. СП 2.4.1.3049-13: организовать ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя) с занесением результатов осмотра в журнале здоровья.

**Срок исполнения с 03.10.2013 г.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя юридическому лицу, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 8342/284-07-29.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт

  
(подпись)

Попова И.Б.  
(фамилия, инициалы)

Копию предписания получил:  
«02» октября 2013 года

  
(подпись)

Лобода Т.Н.  
(фамилия, инициалы)